
Die Müllheizkraftwerk Kassel GmbH informiert als Betreiberin des Müllheizkraftwerkes in Kassel über die Emissionen und Verbrennungs- bedingungen des Jahres 2021

Die Müllheizkraftwerk Kassel GmbH betreibt das Müllheizkraftwerk in Kassel entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Wir informieren Sie über den Betrieb 2021 und die damit verbundenen Emissionen gemäß § 23 der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV).

- Anlage:** Müllheizkraftwerk Kassel
Am Lossewerk 8
34123 Kassel
- Betreiber:** Müllheizkraftwerk Kassel GmbH
Königstor 3 - 13
34117 Kassel
- Zeitraum des Berichtes:** 01.01.2021 bis 31.12.2021
- Die Leistung:**

Insgesamt 193.209 Mg (Megagramm) Abfälle sind 2021 im Müllheizkraftwerk thermisch behandelt worden. In umweltverträglicher Kraft-Wärme-Kopplung hat die Anlage 98.072 MWh (Megawattstunden) Strom ins Netz eingespeist, 156.753 MWh Fernwärme erzeugt und dabei fossile Brennstoffe eingespart.

Die Rauchgasreinigungsprodukte, ca. 7.848 Mg Reaktionssalze, dienen im Bergbau als Versatzmaterial und ca. 259 Mg Strahlmittelabfälle wurden unter Tage deponiert.

Die Verbrennungsschlacke ca. 51.320 Mg wurde extern aufbereitet und unter anderem als Ersatzbaustoff wiederverwendet.

- Die einzuhaltenden Verbrennungsbedingungen:**

Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzuführung: 850 °C

Mindestverweilzeit: 2 sec.

Die Verbrennungsbedingungen beim Betrieb der beiden Verfahrenslinien wurden, wie in der 17. BImSchV gefordert, grundsätzlich eingehalten.

Tabelle der Verbrennungsbedingungen:

Parameter	Linie 3	Linie 4
	Unterschreitungen in %	Unterschreitungen in %
Zeitraum	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.12.2021
Mindesttemperatur	0,00 %	0,00 %
Mindestverweilzeit	Durch TÜV-Bericht bestätigt	Durch TÜV-Bericht bestätigt

Die Unterschreitungen der Verbrennungsbedingungen führten nicht unmittelbar zu Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten.

**6. Die Messwerte der Verbrennungslinien bei Müllfeuerungsbetrieb:
Emissionsgrenzwerte und Messwerte der durch kontinuierliche Messungen zu überwachenden Emissionen gemäß Genehmigungsbescheid**

Parameter	Grenzwerte		Linie 3 vom 01.01.-31.12.2021		Linie 4 vom 01.01.-31.12.2021			
	mg/m ³ TMW	HMW	Überschreitung in % TMW	Überschreitung in % HMW	mg/m ³ JMW	Überschreitung in % TMW	Überschreitung in % HMW	mg/m ³ JMW
HCL	10	60	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,91
SO ₂	50	200	0,0	0,0	1,78	0,0	0,0	0,43
NO _x	150	400	0,0	0,0	77,49	0,0	0,0	74,43
CO	50	100	0,3	0,018	3,09	0,0	0,012	2,04
C _{ges}	10	20	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,04
Staub	5	20	0,0	0,024	0,74	0,0	0,0245	1,22
Hg	0,03	0,05	0,0	0,0	0,00005	0,0	0,0	0,00026
NH ₃	10	15	0,0	0,012	0,58	0,0	0,0	0,52

(Messwerte beziehen sich auf 11 Vol. % Sauerstoff)

(TMW = Tagesmittelwert; HMW = Halbstundenmittelwert; JMW = Jahresmittelwert)

(Der Jahresgrenzwert nach § 10 der 17.BImSchV liegt für NO_x bei 100 mg/m³ und für Hg bei 0,01 mg/m³)

7. Die Emissionsgrenzwerte und Messwerte der durch wiederkehrende Einzelmessungen zu überwachenden Emissionen (Mittelwerte über die Probenahmezeit) gemäß Genehmigungsbescheid:

Die Messwerte wurden bei beiden Verbrennungslinien während des normalen Müllfeuerungsbetriebes ermittelt.

Messzeitraum: 19.01 bis 21.01.2021 für die Rauchgasreinigungslinie 3 und 26. bis 28.02.2021 für die Rauchgasreinigungslinie 4

Parameter	Grenzwerte	Linie 3	Linie 4
	mg/m ³	mg/m ³ mittlerer Messwert	mg/m ³ mittlerer Messwert
HF	1,0	< 0,2	< 0,2
Benzol	5,0	< 0,1	< 0,09
17.BImSchV, §5, Absatz (1) Nummer 3. Buchstabe a) Cd, Tl	0,05	< 0,002	< 0,002
17.BImSchV, §5, Absatz (1) Nummer 3. Buchstabe b) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5	0,020	< 0,020
17.BImSchV, §5, Absatz (1) Nummer 3. Buchstabe c) As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr	0,05	< 0,006	0,006
PCDD/PCDF: I-TEQ	0,1ng/m ³	< 0,001 ng/m ³	< 0,0009 ng/m ³

Die Emissionsgrenzwerte der Einzelmessungen wurden nach § 18 Abs. 2 der 17. BImSchV eingehalten. Die Messungen wurden durch eine unabhängige Messstelle nach § 26 BImSchG vorgenommen.

8. Die Emissionsüberschreitungen:

Linie 4:

Während des Betriebszeitraumes kam es vereinzelt zu Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten, die ausnahmslos bei besonderen Betriebszuständen (An-/Abfahrbetrieb und Störungen von Anlagenkomponenten) kurzfristig auftraten.

9. Die Bewertung der Emissionsgrenzwerte:

Die für das Müllheizkraftwerk Kassel geltenden Grenzwerte wurden im bestimmungsgemäßen Betrieb grundsätzlich eingehalten. Vielfach wurden sie erheblich unterschritten.

Für Informationen sind die Mitarbeiter der Müllheizkraftwerk Kassel GmbH telefonisch unter 0561 782-4036 oder 782-4028 zu erreichen.

Weitere Informationsmöglichkeiten finden Sie auch auf unseren Internetseiten unter www.mhkw-kassel.de.

Ihre

Müllheizkraftwerk Kassel GmbH